

NICHEL	*	STANDARD METHODS 3125	µg/L	<1				20	1	
PIOMBO	*	STANDARD METHODS 3125	µg/L	<1				10	1	
RAME	*	STANDARD METHODS 3125	µg/L	5,2				1000	1	
SELENIO	*	STANDARD METHODS 3125	µg/L	<1				10	1	
VANADIO	*	STANDARD METHODS 3125	µg/L	3,9				140	1	
CONTA BATTERI COLIFORMI A 37 °C		UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100mL	0				0		

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 5.10 K Procedura di riferimento: PG 5.10 A	2	0	16/06/2017	2 di 3